



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DE COMITÉ.
LPLCC 41/2023 "ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES, AIRE
ACONDICIONADO Y ENFRIADORES DE AIRE" TIEMPOS ACORTADOS**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas del día 15 de diciembre del 2023 dos mil veintitrés, en la sala de juntas de Subdirección General Administrativa, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité LPLCC 41/2023 "ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES, AIRE ACONDICIONADO Y ENFRIADORES DE AIRE" TIEMPOS ACORTADOS, ante la presencia del Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio.- Director de Recursos Materiales y Representante de la Unidad Centralizada de Compras, M. en D. Francisco Alonso Moreno Muñoz.- Jefe del Departamento de Acuerdos y Asuntos Jurídicos, Lic. Luis Rosendo Rodríguez Peña.- director de ayuda humanitaria, contando con la presencia de los siguientes licitantes:

EMPRESA:	REPRESENTANTE LEGAL
RPBK TALLER SADE SA DE CV	ANGEL ISRAEL FLORES GONZALEZ
NITIDO TALLER CREATIVO SA DE CV	SALVADOR ANDREY GONZALEZ BASAURI
INTELI PROYECTOS SUSTENTABLES DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	MAURICIO CESAR OCHOA VILLARUEL
SOLAR SERVICE MC	GERMAN MORA OCEGUEDA
INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA SA DE CV	JULIO CESAR FIGUEROA ARREOLA
CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MEXICO S DE RL DE CV	LUIS FRANCISCO QUEVEDO FLORES
FO SISTEMAS SA DE CV	GUSTAVO DIAZ TACALO

INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, SA DE CV:

1.- ¿En alguna de las instalaciones que se requieren ya sea en la partida 1, 2 o 3, si la conexión a CFE es de media tensión?

R. SI.

2.- Si en la pregunta anterior la respuesta es SI ¿De qué capacidad es el transformador?

R. Autlán 45 KVA Cd. Guzmán 50 KVA Guadalajara 45 KVA

Por las características que se mencionan en el requerimiento del INVERSOR, pareciera que solicitan INVERSOR CENTRAL.

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DE COMITÉ.
LPLCC 41/2023 "ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES, AIRE
ACONDICIONADO Y ENFRIADORES DE AIRE" TIEMPOS ACORTADOS**

3.- ¿Podemos realizar nuestra propuesta con MICRO INVERSORES, cumpliendo en todo momento con las especificaciones y requerimientos técnicos de lo solicitado y en todo momento superando las características técnicas y teniendo un mejor desempeño y eficiencia en el sistema?

R. Si.

4.- ¿Podieran compartimos la distancia que existe de donde se tiene pensado instalar el sistema de paneles solares al centro de carga, en cada una de las partidas?

R. Pueden realizar visita técnica para realizar sus propias mediciones y espacios por donde considere ingresar la tubería y conectores.

5.- ¿Nos pueden compartir los tiempos de ejecución de la Obra?

R. A partir de la notificación de resolución

6.- ¿Nos puedes compartir las Ubicaciones de donde se llevarán a cabo las instalaciones, partida 1, 2 y 3?

R. DIF Guadalajara Oblatos: Calle Hacienda del Castillo 2252 Col. Oblatos, CP 44720.

DIF Cd. Guzmán: Tulipanes #29 c, Col. Azaleas, CP 49000.

DIF Autlán de Navarro: Calle Sonora #72, Fracc. Castellón CP 48904.

En los anexos 1 ,2 y 3 se solicita estructura de PTR las preguntas en este punto serian.

7.- ¿Si es necesaria por algún motivo la instalación de estructura de PTR?

R. Eso lo podrían corroborar en la visita técnica

8.-Si la respuesta es Si, ¿Se nos puede hacer mención por qué?

R. Puede apegarse a la respuesta de la pregunta punto 7.

9.- ¿Si la azotea permite hacer un anclaje para estructura con PTR?

R. Se podrá corroborar en la visita técnica.

10.- ¿Si es necesariamente instalar estructura con PTR o se puede hacer la propuesta con aluminio?

R. En base a su experiencia pueden hacer la mejor propuesta para el proyecto, cuidando la cuestión de las sombras para la mayor eficiencia del sistema fotovoltaico.

11.- ¿Si podemos instalar estructura de aluminio a nivel de piso?

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DE COMITÉ.**

**LPLCC 41/2023 "ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES, AIRE
ACONDICIONADO Y ENFRIADORES DE AIRE" TIEMPOS ACORTADOS**

**R. Si la respuesta a la visita técnica es positiva se podría realizar, cuidando
que no se mine el agua.**

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación.
Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.



M. EN D. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS.



LIC. LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA.
DIRECTOR DE AYUDA HUMANITARIA